

시험 성적서

(성적서 번호 : MCH 2012-190-2)

1. 신청인

회사명 : 세비양(주)
 대표자 : 류인식
 주소 : 경기도 광주시 오포읍 문형리 27-32

2. 품명 : 수도꼭지[샤워기, ALL IN - 3(R)]

3. 성적서용도 : 품질확인용

4. 접수일자 : 2012. 07. 09

5. 시험일자 : 2012. 07. 09 ~ 2012. 07. 20

6. 시험방법 : KS B 2331:2011 (수도꼭지)

시험 결과

별지 참조

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2012. 07. 20

시험자
성명 안성우

(서명)


승인자
성명 : 이상배

(서명)




한국기계전자시험연구원장 (인)

www.ktc.re.kr / (463-470) 경기도 성남시 분당구 궁내동 349-2
 Tel: 031-353-3429, Fax: 031-366-1576



시 험 결 과

(성적서 번호 : MCH 2012-190-2)

| 항 목 | 시 료 | ALL IN 3(R) | | | 시험방법 |
|--------------|-----------|-------------|------|------|------------------|
| | | 토수구 | 핸드샤워 | 헤드샤워 | |
| 토수 성능(L/min) | 0.098 MPa | 5.4 | 5.6 | 5.0 | KS B 2331 : 2011 |
| | 0.196 MPa | 7.6 | 7.5 | 7.6 | |
| | 0.294 MPa | 9.0 | 9.3 | 9.0 | |

끝.

시험 성적서

(성적서 번호 : MCH 2012-190-1)

1. 신청인
 회사명 : 세비양(주)
 대표자 : 류인식
 주소 : 경기도 광주시 오포읍 문형리 27-32
2. 품명 : 수도권지[샤워기, ALL IN - 3(S)]
3. 성적서용도 : 품질확인용
4. 접수일자 : 2012. 07. 09
5. 시험일자 : 2012. 07. 09 ~ 2012. 07. 20
6. 시험방법 : KS B 2331:2011 (수도꼭지)

시험 결과

별지 참조

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2012. 07. 20

시험자
성명 안성우



(서명)

승인자
성명 : 이상배



(서명)



한국기계전기전자시험연구원장 (인)

www.ktc.re.kr / (463-470) 경기도 성남시 분당구 궁내동 349-2
Tel: 031-353-3429, Fax: 031-366-1576



시 험 결 과

(성적서 번호 : MCH 2012-190-1)

| 항 목 | | 시 료 | ALL IN 3(S) | | 시험방법 |
|--------------|-----------|-----|-------------|------------------|------|
| | | | 토수구 | 샤워헤드 | |
| 토수 성능(L/min) | 0.098 MPa | 5.6 | 5.5 | KS B 2331 : 2011 | |
| | 0.196 MPa | 7.4 | 7.7 | | |
| | 0.294 MPa | 8.8 | 9.4 | | |

끝.