



Korea Testing Certification

시험 성적서

성적서 번호 : T2017-09609

회사명 : 세비양(주)
대표자 : 류인식
주소 : 경기도 광주시 오포읍 봉공길 164-11

- 1. 시료명 : 수도꼭지 (매립형 샤워기)
· 규격 및 형식 : 히든-M (HIDDEN-M)/
- 2. 성적서의 용도 : 한국환경산업기술원 제출용
- 3. 접수일자 : 2017.08.11
- 4. 시험일자 : 2017.08.11 - 2017.08.28
- 5. 시험방법 : 시험결과 참고
- 6. 시험결과 : 시험결과 참고

시험자 : 나엘리

나엘리

승인자 : 허중식

허중식

- 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
- 2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2017년 08월 29일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29 (금정동)

TEL : 031-428-8441, FAX : 031-459-9711



시험 결과

성적서 번호 : T2017-09609

항목		시료	HIDDEN-M	시험방법
조작 성능			이상없음	KS B 2331:2016
최대 토수유량(L/min)	핸드샤워		4.5	
	헤드샤워		4.8	
내압 성능 (수압 1.7 MPa, 1분)	온수		이상없음	
	냉수		이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)			0.3	
구조	온냉수		이상없음	
역류방지성능			이상없음	
표면처리(μm)	Ni		2.3	
	Cr		0.2	
내구성	조작성능		이상없음	
	내압 성능 (수압 1.7 MPa, 1분)	온수	이상없음	
		냉수	이상없음	



시료사진

끝.

